



Lestijärven kunta
Vt rakennustarkastaja
Juha Timo
Lestijärventie 39
69440 LESTIJÄRVI

LAUSUNTO

22.10.2021

Finn Spring Oy:n laajennus.
Tunnelipastoori

Pelastusviranomaisen lausuntona hankkeesta, totean seuraavaa:


Rakennuksen paloluokka on P1, palovaarallisuusluokka 1 ja suojaustaso 1. Rakennuksen kerros-luku on 1-kerroksinen. Tuleva laajennuksen kerrosala on 178 m². Vanhan ja laajennuksen väliin rakennetaan osastoitu seinä EI 90. Laskelman mukaisesti palokuorma on 600-1200 MJ/m². Rakennuksen kantavalle rakenteelle väh. R 60 (R 90 jos osastoitu seinä on kantava).

Laajennuksen savunpoisto ei ole suunniteltu, savunpoisto tulisi olla väh. 1,5% tilan pinta-alasta.

Poistumistiet on varustettava poistumistievalolla. Laajennus varustetaan väh. yhdelle 6 kg käsisammuttimella, sammutintyyppi voi olla pulveri- tai vaahto/nestesammutin.

Kuljetin/linjaston läpiviennit osastoidun seinän läpi on huomioitava.

Lausunto perustuu piirustuksiin jotka saapuivat sähköpostiin iltapäivälle 21.10.2021


Kaj Sundfors
Palotarkastaja